

**Sujet :** [INTERNET] AVIS SUR LE DECI PC05960321E0017 - NEOEN

**De :** > aurore.servicestechniques (par Internet) <aurore.servicestechniques@gmail.com>

**Date :** 17/03/2022 à 10:57

**Pour :** danielle.tourbier@nord.gouv.fr

Bonjour,

Suite à votre mail et après vérification, je vous informe que les données relatives au PEI sont correctes. Veuillez trouver ci-joint le document correspondant à cette demande.

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement.

--

Aurore

Services Techniques

Ville de TRITH SAINT LEGER

Rue des Près


Tél: 03.27.24.57.57

— Pièces jointes : —


---

POTEU.INCENDIE RUE VOLTAIRE.pdf

68,7 Ko



Type	Poteau incendie
Adresse	75, RUE VOLTAIRE
Date de pose	01/09/2018
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Dernière Opération	20/11/2020
Disponibilité	Oui



### Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
20/11/2020	LANGLET JOHN	SO	Oui	débit simulé sous outli de modélisation
20/08/2019	LANGLET JOHN	SO	Oui	débit sous 1bars simulé avec outli de modélisation
20/11/2018	LANGLET JOHN	Non	Oui	

### Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique à 50 m3/h (bars)	Pression dynamique secondaire à 30 m3/h (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
20/11/2020	09:19:00	4	2.12			75
20/08/2019	11:00:00	4	2			80
20/11/2018	13:41:00	4	2.1			82

### Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
20/11/2020	GRAISSAGE	
20/08/2019	GRAISSAGE	
20/11/2018	GRAISSAGE	